

令和元年9月台風15号による被害対応の概要

君津富津広域下水道組合

1 気象警報及び初動体制

発表等	警報等	備考
8日(日)22:50	大雨警報	第一配備(管理課長、補佐、処理場長) 参集後、終末処理場等の状況確認
9日(月)02:15	洪水警報	
9日(月)02:00頃	大規模停電	
9日(月)02:30		終末処理場では自家用発電機が起動し 下水処理再開
9日(月)05:47		(管理課)職員参集を指示 直ちに災害対応を行う

2 人的被害

なし

3 施設被害及び対応

(1) 下水処理に影響する被害なし

(2) 下水処理開始区域内

人孔破損2件(富津市大堀)、その他2件

→ 当日中に対応し、本復旧済